



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00469/21

Серия **RU** № **0271622**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ГОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Федоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@szrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАТ", место нахождения: 665452, РОССИЯ, ОБЛ. ИРКУТСКАЯ, Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, УЛ. ТРАКТОВАЯ, Д. 13, адрес места осуществления деятельности: 665452, РОССИЯ, Иркутская обл, г Усолье-Сибирское, ул Трактовая, дом 13, ОГРН: 1023802139558, номер телефона: +79249955550, адрес электронной почты: skat-korp@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАТ", место нахождения: 665452, РОССИЯ, ОБЛ. ИРКУТСКАЯ, Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, УЛ. ТРАКТОВАЯ, Д. 13, адрес места осуществления деятельности: 665452, РОССИЯ, Иркутская обл, г Усолье-Сибирское, ул Трактовая, дом 13.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для древесины и материалов на ее основе, растворы: препарат огнебиозащитный марки «Гранит», плотностью от 1,2 г/см³ до 1,3 г/см³, выпускаемые по ТУ 20.59.59-004-16494754-2021 «ПРЕПАРАТ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ «ГРАНИТ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3809

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-454/11-2021, выданного 11.11.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 368-СС/07-2021, выданного 29.07.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (пункты 5.1 и 5.2). Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 400 г/м² (устойчив к старению). Условия хранения в плотно закрытой таре, в закрытых помещениях при температуре от минус 10°С до плюс 40°С. Срок хранения не более 24 месяцев. Срок службы огнезащитной обработки внутри помещения – 12 лет, снаружи – 6 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.11.2021 ПО 28.11.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Федорова Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)

