



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

«30» мая 2005 г.

№ 385-197

664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10
тел/факс 20-96-52

Испытательная пожарная лаборатория согласно области аккредитации в Системе сертификации пожарной безопасности, проводит испытания огнезащитных и огнебиозащитных составов производимых в Иркутской области. Кроме того, испытаниям подвергаются огнезащитные составы ввозимые в Иркутскую область и применяемые для огнезащитной обработки деревянных конструкций при сдаче объектов.

В 2003 году ИЛ «Иркутскпожтест» были проведены сертификационные испытания огнезащитного препарата для древесины «Гранит» выпускавшегося ООО «Скат» зарегистрированного в г. Усолье-Сибирское. Проведенные испытания данного состава по 1 группе огнезащитной эффективности показали его преимущества перед другими огнезащитными составами проходившими испытания в ИЛ «Иркутскпожтест», в том числе и привозными (Пиролакс, КСД и т.д.). Исходя из результатов проводимых испытаний, рекомендуем применять состав «Гранит» для производства огнезащитных работ деревянных конструкций на различных объектах народного хозяйства области, в том числе и объектах с массовым пребыванием людей (детские сады, школы и т.д.).

Начальник ИПЛ

В.Ю. Селезнев